



Descriere Dispozitiv de reînchidere automată

Cod ReStart cu Autotest PRO 4P

Tensiune nominală CA 400 V

Curent nominal 40 A

Nr. module 7



Standard IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1

Frecvență nominală (Hz) 50Hz

Instalația de distribuție TT-TN-S

Rezistența de non-funcționare nominală între părțile sub tensiune și împământare (R _{sc})	500 V
Rezistența de funcționare nominală între părțile sub tensiune și împământare (R _d)	4 kV
Frecvența maximă de funcționare	30 oper./h
Rezistența mecanică:	4000
Tip de protecție la curent rezidual	A[IR]
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tipul contactelor	Photomos (fără potențial)
Funcționare curentă	0,6mA (min)-100mA cosφ=1 (max)
Categoria de utilizare	AC12
Cuplu de strângere nominal	0,4 Nm
Reînchidere automată pentru declanșare inoportună:	Da
Monitorizarea continuă a sistemului	Da
Complet cu	Modulo BUS RS485 GW90992
Electrocod	1414
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (U _{imp})	4 kV
Categorie supratensiune	III
Tensiune de test de rigiditate dielectrică între pol și împământare: timp de 1 minut	2500 V
Curent de funcționare rezidual nominal (I _{Δn})	30 mA
Temperatura de stocare	-40 +70 °C
Tensiune de funcționare	5-230 V c.a./c.c.
Frecvență de funcționare	50 Hz
Moduri de operare	Puls NO/NC/NC +
Secțiune terminal:	≤ 2,5 mm ²
Test defecțiune împământare:	Da
Autotest (test automat de protecție RCCB)	Da
Număr de poli	4P

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/08/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice



Product Data Sheet

GW90922

90 Gama ReStart